

## 七星渠管理处安全生产隐患整改公示表

检查方式：渠道、建筑物、内业检查

检查日期：2020年4月16日、21日、22日、27日

序号	隐患内容	整改要求	整改时限	督办科室	责任单位
1	吴桥退水闸闸室外架空动力电线裸露，存在安全隐患。	更换裸露线路，确保安全用电。	2020年4月25日	防汛工程科	恩和管理所
2	申滩进口闸室内用电线路凌乱，室外线路架设不规范，控制保护装置未按用电规范要求进行布置，照明线路没有单独架设，存在安全隐患。	按照用电线路规范要求架设用电线路，安装用电器。	2020年4月25日	防汛工程科	防汛工程科 宣和管理所
3	老渠口管理点室外用电线路架设凌乱，电杆下部有裂缝，存安全隐患。	更换电杆，重新架设用电线路。	2020年4月25日	防汛工程科	防汛工程科 宣和管理所
4	宣和管理所办公楼灭火器压力不足。	重新检验，充装。	2020年4月30日	水政科	宣和管理所
5	古城管理所康滩渠进水闸房、柳青渠进水闸房无灭火器。	按照要求配置灭火器。	2020年5月10日	水政科	古城管理所
6	古城管理所未传达学习管理处第一季度安全生产领导小组会议精神。	按照要求传达、贯彻会议精神。	2020年4月30日	灌溉管理科	古城管理所
7	高干渠管理所隐患排查治理工作不到位，2020年1-3月份管理所开展安全检查未发现任何隐患，未建立隐患牌排查台账。	压实安全生产主体责任，认真履行安全检查职责，完善隐患排查档案。	2020年4月30日	灌溉管理科	高干渠管理所
8	高干渠管理所轿子山段户外照明线路凌乱，架设不规范，存安全隐患。	拆除原有线路，重新布设。	2020年4月30日	防汛工程科	高干渠管理所