

## 七星渠管理处安全生产隐患整改公示表

检查方式：管理所自查、管理处综合检查

检查日期：2020年10月20日

序号	隐患内容	隐患分类	整改要求	整改时限	督办科室	责任单位
1	高干渠良繁场扬水站进口混凝土脱落破损	一般隐患	拆除破损部分，混凝土浇筑加固	10月23日	防汛工程科	高干渠管理所
2	刘春霞斗启闭机丝杆锈蚀，存在安全隐患	一般隐患	清除锈蚀部分，焊接加固，确保启闭正常	10月23日	防汛工程科	高干渠管理所
3	高干渠老创业斗启闭机丝杆锈蚀严重，存在安全隐患	一般隐患	更换启闭机，确保启闭正常	10月23日	防汛工程科	高干渠管理所
4	高干渠（桩号26+900）渠道左堤外坡30米范围内违章取土	一般隐患	恢复原状	11月10日	水政科	高干渠管理所